

9. Kooskõlastuste ja koostöö koondtabel

Kooskõlastav asutus/kooskõlastaja nimi	Kuupäev ja nr	Kooskõlastuse / arvamuse sisu	Kooskõlastuse asukoht	Planeerija märkused kooskõlastaja tingimuste täitmise kohta
Elektrilevi OÜ Marge Kasenurm Elektrilevi OÜ volitatud esindaja	07.12.2023 nr 144807815	KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL * Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.	Digitaalne kooskõlastus	
Põllumajandus- ja Toiduamet Sulev Taul juhtivspetsialist	13.12.2023 nr 6.2- 2/52657	Planeeringuala asub osaliselt maaparandusehitise Avokaado (maaparandussüsteemi/ehitise kood 403138000010/001) maa-alal, mille paiknevad kuivenduskraavid. Planeeritava ala kuivendusveed on juhitud maaparandusehitise Avokaado (maaparandussüsteemi/ehitise kood 403138000010/001) eesvoolu K-1, mille valgala on alla 10 km ² . Põllumajandus- ja Toiduamet on väljastanud eespool nimetatud maaparandusehitisele projekteerimistingimused 04.09.2020 nr 14.1-1/24308 maa-ala kuivenduse rekonstrueerimiseks, kuid tänaseks on antud projekteerimistingimused kehtetud vastavalt MaaParS § 23 lg 3 p 10. Põllumajandus- ja Toiduamet kooskõlastab Madise külas Avokaado maaüksuse detailplaneeringu alljärgneva tingimusega: veevastuvõtu võime hindamiseks on vajalik hinnata eesvoolu seisukorda looduses, kui suublaks on maaparandussüsteemi rajatis.	Digitaalne kooskõlastus	Tingimus lisatud seletuskirja pkt 8.8.3 Sademevesi
Päästeamet Põhja päästekeskus Arvo Kuuse Ohutusjärelvalve büroo inspektor	03.01.2024 nr 7.2- 3.1/7988-2	Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Arvo Kuuse Terav kera OÜ poolt koostatud „Madise küla Avokaado maaüksuse detailplaneeringu“ tuleohutusosa.	Digitaalne kooskõlastus	
Muinsuskaitseamet Heli PappelHarjumaa nõunik	15.01.2024	Avokaado maaüksuse detailplaneering Madise külas on kooskõlastatud. Kooskõlastuse number kultuurimälestiste registris on 47900.	Digitaalne kooskõlastus	