



TEMPT OÜ
kyllike@tempt.archi

Teie: **26.04.2024**

Meie: **09.05.2024**

Projekti/planeeringu kooskõlastus nr 202404-0304

Kooskõlastus on väljastatud TEMPT OÜ koostatud projektile Raja tee 1 elamumaa kinnistu detailplaneering, asukohaga Lääne-Harju vald, töö nr 222/23.

Elisa siderajatised on kirjeldatud kooskõlas teostusjoonistega.

1. Kaevetööde teostamisel Elisa sidekanali kaitsetsoonis järgida nõudeid siderajatiste kaitsetsoonis tööde teostamise kohta. Elisa sidekanali kaitsetsoonis teostada kaevetööd käsitsi.
2. Elisa sidekanali trassi lahti kaevamisel pikemalt kui 2m, tuleb sidetrass toetada ja tagada lahti kaevatud osa turvalisus. Sidekanalisatsiooni hilisema läbivajumise vältimiseks tuleb tagasi paigaldatav pinnas tihendada ka sidekanalisatsiooni paiknemissügavusel. Kaevetööde käigus paratamatult puruneva sidekanalisatsiooni hoiatuslindi asemel paigaldada pinnase taastamise käigus uus hoiatuslint.
3. Tööde alustamisest ja lõpetamisest Elisa siderajatiste kaitsetsoonis informeerida Elisa Juhtimiskeskust, aadressil soc@elisa.ee või telefonil 53440 300.

Lugupidamisega

(Allkirjastatud digitaalselt)

Anastasija Kotška

Dokumendihaldur

projekteerimine@elisa.ee

Elisa Eesti AS

Sõpruse pst. 145, 13417 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 660 0600

Faks: +372 680 0008

www.elisa.ee

Reg. nr. 10069659

KMKR 100130171