

# KOOSKÕLASTUSTE JA ARVAMUSTE KOONDTABEL

Lääne-Harju vald, Meremõisa küla, Rätsepa mets katastriüksuse ja lähiala detailplaneering

Töö nr 1409/22

| Jrk nr | Kooskõlastav organisatsioon                                   | Kooskõlastuse sisu  | Kooskõlastuse organisatsioon  | Planeerija märkused kooskõlastaja esitaja tingimuste täitmise kohta  |
|--------|---|---|---|--|
| 1      | 2   | 3   | 4   | 5  |
| 1.     | Elektrilevi OÜ<br>08.08.2023                                  | KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS<br><br>Enn Truuts<br>Elektrilevi OÜ volitatud esindaja  | Digitaalselt allkirjastatud dokument on leitav KOOSKÕLASTUSTE osa alt | KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL<br>* Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt<br><br><i>Tingimus lisatud planeeringu seletuskirja ptk 3.5 Elektrivarustus.</i> |
| 2.     | Päästeamet Põhja päästekeskus<br>21.09.2023 nr 7.2-3.1/5845-2 | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Arvo Kuuse OÜ Entec Eesti poolt koostatud „Meremõisa küla Rätsepa mets katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu“ tuleohutusosa.<br><br>Infoks: Vastavalt EVS 812-7:2018 jaotis 14.1.9 on ette nähtud põhiauto pöörderaadiuseks 18,5 m. Arvestada tupiktee lõpus ümberkeeramise võimalustega.<br><br>Kooskõlastatud detailplaneeringu manuses on allkirjastatud dokumendid.<br><br>Arvo Kuuse<br>Ohutusjärelvalve büroo inspektor | Digitaalselt allkirjastatud dokument on leitav KOOSKÕLASTUSTE osa alt | Planeeringusse on tehtud korrektuur tupiktee lahenduses.   |
|        | Päästeamet Põhja päästekeskus<br>10.10.2023 nr 7.2-3.1/5845-4 | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Arvo Kuuse OÜ Entec Eesti poolt koostatud „Meremõisa küla Rätsepa mets katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu“ tuleohutusosa.<br>Kooskõlastatud detailplaneeringu manuses on allkirjastatud dokumendid.<br><br>Arvo Kuuse<br>Ohutusjärelvalve büroo inspektor  | Digitaalselt allkirjastatud dokument on leitav KOOSKÕLASTUSTE osa alt | KOOSKÕLASTATUD   |

|    |                              |   |   |  |
|----|------------------------------|---|---|--|
| 3. | AS Lahevesi<br>09.10.2023. a | <p data-bbox="405 92 1301 124">DP kooskõlastus 09. oktoober 2023</p> <p data-bbox="405 204 1245 347">AS-l Lahevesi puuduvad ettepanekud detailplaneeringule. Peale planeeringu kinnistamist ja enne projekteerimist võtta täiendavad tingimused.</p> <p data-bbox="405 427 1377 627">NB!!! Detailplaneeringu kooskõlastus kehtib kaks aastat (kuni okt. 2025). Kui nimetatud aja jooksul ei ole alustatud projekteerimise ja ehitustegevusega võtab AS Lahevesi oma kooskõlastuse tagasi, et mitte kinni hoida oma vee ja kanalisatsiooni ressursi.</p> <p data-bbox="405 707 645 786">Jelena Sadovskaja<br/>VK spetsialist</p> | <p data-bbox="1400 92 1675 252">Digitaalselt allkirjastatud dokument on leitav KOOSKÕLASTUSTE osa alt</p> | <p data-bbox="1697 92 1980 116">KOOSKÕLASTATUD</p> |
|----|------------------------------|---|---|--|

Projektijuht: Janne Tekku .....

Kuupäev: 02.11.2023 a