

KOOSKÕLASTATUSTE KOONDTABEL

Perbi-Luha ja Perbi-Niiduranna kinnistute detailplaneering, Alliklepa küla, töö nr 13-20DP

Jrk nr.	Kooskõlastav organisatsioon	Kooskõlastuse kuupäev ja nr.	Kooskõlastuse täielik ära kiri	Kooskõlastuste originaali asukoht	Märkused
1.	Elektrilevi OÜ	20.12.2021 nr 2230229458	Kooskõlastatud Enn Truuts Elektrilevi OÜ volitatud esindaja Kooskõlastatud tingimustel: - tööjoonised kooskõlastada täiendavalt; - tingimused lisatud projektile. Allkirjastatud digitaalselt. <i>/ vt. lisaleht + digitaalallkirjade kinnitusleht /</i>	Paikneb Lääne-Harju Vallavalitsuse arhiivi eksemplaris: <i>- kooskõlastavad lisalehed</i>	Tingimused on määratud täitmiseks ehitusprojekti koostamiseks.
2	Päästeamet	16.03.2022 nr 7.2- 3.1/1410 - 2	Kooskõlastatud Arvo Kuuse Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Põhja Päästekeskus Märkus: arvestada edasistes etappides EVS 812-7:2018 jaotis 14.1.9 nõudega – põhiauto pöörderaadius 18.5m (kui tupiktee pikem kui 50m). <i>/ vt. lisaleht + digitaalallkirjade kinnitusleht /</i>	Paikneb Lääne-Harju Vallavalitsuse arhiivi eksemplaris: <i>- kooskõlastavad lisalehed</i>	Kui tupiktee pikkuseks näha ette orienteeruvalt 50 m, siis märkusejärgset ümberkeeramisplosi suurusega 18.5 x 18.5 m rajama ei pea. Piisab planeeritud 12 x12m.
3.	Keskkonnaamet	24.03.2022 Nr 6-1/78-5	Kooskõlastatud Maret Vildak juhtivspetsialist Looduskasutuse osakond <i>/ vt. lisaleht + digitaalallkirjade kinnitusleht /</i>	Paikneb Lääne-Harju Vallavalitsuse arhiivi eksemplaris: <i>- kooskõlastavad lisalehed</i>	
4.	Perbi-Luha ja Perbi-Niiduranna kü omanik	detsember 2021.a.	Nõus Andres Simpson	Paikneb Lääne-Harju Vallavalitsuse arhiivi eksemplari tiitellehel.	

Koostas:
Arhitekt Tõnis Sirp