

## KOOSKÖLASTUSTE KOONDTABEL

Jrk nr	Kooskõlastav organisatsioon/ isik	Kooskõlastuse nr ja kuupäev	Kooskõlastuse täielik ärakiri	Kooskõlastuse originaali asukoht	Projekteerija märkused kooskõlastaja tingimuste täitmise kohta
1	Põhja Eesti Päästkeskus Dmitri Peterson	29.06.2016	Vasalemma vald ja arendaja peavad tõestame, et tootmismaale on tagatud vooluhulk 25l/sek 3 tunni jooksul.	Digitaalselt	ok
2	Maanteeamet Marten Leiten Krista Einama	21.09.17 nr 15-2/17-00012/570	Kiri lisas	Kiri	-
3	Maaamet Urmas Männama	15.07.2016 Nr, 6-3/16/12864-2	Planeering kooskõlastatud	Kiri	Arvestatud, täiendatud
4	Elektrilevi Enn Truuts	<b>5308993252</b> <b>08.09.2017</b>	Kooskõlastatud tingimusel, et tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.	Digitaalselt	-
5	AS Eesti Telekom Arvo Sepp	<b>25408593</b> 28.10 2015	Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast: Töid võib teostada ainult Elioni volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel	Digitaalselt	-
6	Kaitseministeerium Nele Loorents	<b>26.07.2016</b> 12.2-1/16/2894	Juhime tähelepanu, et planeeringuga kavandatavate hoonete maksimumkõrguseks on 15 m ning kui planeeringu käigus hoonete lubatud maksimumkõrgust suurendatakse, siis lähtudes	Digitaalselt Kiri	ok

			ehitusseadustiku § 120 lõike 1 punktist 3, palume esitada detailplaneering uuesti Kaitseministeeriumile täiendavaks kooskõlastamiseks.		
7	Tellijal Andres Samarüütel	<b>15.09.2017</b>	Kooskõlastatud	Digitaalelt	
8	Telia Kalle Teldre	29106902 05.09.2017	Kooskõlastatud Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevõõndis tegutsemise Eeskirjast:  Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel:	Digitaalselt	

**PROJEKTIJUHT: Sirje Kõiv**

**15.02.2018**