

**Suplusvee mikrobioloogiline analüüs**Protokoll nr **ML2019/V82240M**

Tellijä: Lahevesi Aktsiaselts Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Rae tn 15, 76805  
Veeallika valdaja: Riik  
Proovivõtu koht: Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Põhja-Sadama supluskoht  
Proovivõtja: haldusspetsialist Meelis Bauman atesteerimistunnistus nr: 669  
Veeallika liik: suplusvesi  
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel  
Proov võetud: 12.06.2019 kell: 11:10 Analüüs alustatud: 12.06.2019 kell: 18:46  
Proov toodud laborisse: 12.06.2019 kell: 15:14 Analüüs lõpetatud: 14.06.2019  
Protokoll vormistatud: **14.06.2019**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Escherichia coli	PMÜ/100 ml	6	1000	EVS-EN ISO 9308-1
Soole enterokokid	PMÜ/100 ml	0	100	EVS-EN ISO 7899-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Piirnormide alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr. 74, 03.04.2008 "Nõuded suplusveele ja supelrannale".

**Proovivõtja poolt määratud parameeter:** vee temperatuur 18,4 °C

vanemspetsialist S.Rudõka

**Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollid tohib paljundada ainult tervikuna.** Lk. nr.1(1)