



Paabor Projekt OÜ <paaborprojekt@gmail.com>

Tehnilised tingimused

Meelis Bauman <meelis@lahevesi.ee>
Saaja: Paabor Projekt OÜ <paaborprojekt@gmail.com>

15. mai 2020 08:39

Tere

Vabandan, see plneering on jäänud tähelepanuta.

Kooskõlastame planeeringu.

Planeeringus on ekslikult näidatud veeühendus puurkaevust tuleva torustiku peale, peaks olema ühisveevärgitorustikust.

Meelis Bauman

AS Lahevesi

56982721

[Osundatud tekst on peidetud]

[Osundatud tekst on peidetud]

[Osundatud tekst on peidetud]

[Osundatud tekst on peidetud]

[Osundatud tekst on peidetud]

Seda e-posti on pahavara suhtes Avast viirusetõrjega kontrollitud.
www.avast.com

