

8. Kooskõlastused ja koostöö

Jrk nr	Kooskõlastaja/arvamuse andja	Kooskõlastuse/arvamuse andja nimi	Kooskõlastuse/arvamuse kuupäev ja nr	Kooskõlastamisel/arvamuse andmisel tehtud märkused või seatud tingimused
1	Päästeamet	Arvo Kuuse Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Põhja päästkeskus	11.05.2021 nr 7.2-3.1/3407- 2	<i>Arvestada umbtee puhul päästesõidukite ümberpööramise võimalustega EVS 812-7:2018 jaotis 14.1.4. Seal juures järgida päästesõidukite pöörderaadiusi EVS 812-7:2018 jaotis 14.1.9.</i>
2	Transpordiamet	Marek Lind, juhtivspetsialist taristu teenuste osakond	30.04.2021 nr 7.1-2/21/10044-2	<i>Juhime tähelepanu, et seletuskirjas (lk 14) punkt 7.6.2. Sademevesi käsitletakse teekaitsevööndis kraavi likvideerimist: „Kui krundil Pos 1 asuv kraav jääb krundi kasutamisele ette, siis on lubatud kraav antud asukohas likvideerida.“ Oleme seisukohal, et kraavi võib ümber tõsta, kuid mitte likvideerida. Kraavi ümbertõstmisel sademevett mitte juhtida riigitee alusele maale. Palume planeeringu elluviimisel arvestada järgnevaga. 1. Kõik riigitee kaitsevööndis kavandatud ehitusloa kohustusega tööde projektid tuleb esitada Transpordiametile nõusoleku saamiseks. Ristumiskoha puhul tuleb taotleda EhS § 99 lg 3 alusel Transpordiametilt nõuded ristumiskoha projekti koostamiseks. 2. Kui kohalik omavalitsus annab planeeringualal projekteerimistingimusi EhS § 27 alusel või kavandatakse muudatusi riigitee kaitsevööndis, siis palume kaasata Transpordiametit menetlusse.</i>
3	Kaitseministeerium	Andres Sang, Kaitseinvesteeringute osakonna juhataja	19.05.2021 nr 12-1/21/1490	<i>Kaitseministeerium kooskõlastab detailplaneeringu märkusteta.</i>
4	Elektrilevi OÜ	Enn Truuts, Elektrilevi OÜ volitatud esindaja	23.04.2021 nr 3512769939	<i>Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.</i>