

SILLA ROHUMAA DETAILPLANEERINGU KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

| jrk. nr. | kooskõlastav organisatsioon/ planeeritaval alal paikneva vara omanik | kooskõlastuse Nr.ja kuupäev | kooskõlastuse täielik ära kiri | kooskõlastuse originaali asukoht | projekteerija märkused kooskõlastaja tingimuste täitmise kohta |
|----------|---|--------------------------------|---|----------------------------------|---|
| 1 | Elektrilevi OÜ Marge Kasenurm | 08.02.2021 nr 7849483000 | Kooskõlastatud tingimustel: Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt | /allkirjastatud digitaalselt/ | Täidetakse järgmises projekteerimisstaadiumis. |
| 2 | AS Lahevesi Meelis Bauman | 08.02.2021 | Kooskõlastame Silla rohumaa detailplaneeringu. Planeeringule küsida kooskõlastus ka AS-lt Keila Vesi, kuna suureneb reovee suunamine Keila linna reoveepuhastile | kooskõlastus e-mailiga | Detailplaneering saadetud kooskõlastamiseks AS-le Keila Vesi 08.02.2021 |
| 3 | HUVITATUD ISIK kaasomanik Tanel Lambing | 05.03.2021 | | /allkirjastatud digitaalselt/ | |
| 4 | HUVITATUD ISIK kaasomanik Harold Saar | 05.03.2021 | | /allkirjastatud digitaalselt/ | |
| 5 | HUVITATUD ISIK kaasomanik Mart Laul | 05.03.2021 | | /allkirjastatud digitaalselt/ | |
| 6 | AS Keila Vesi veeosakonna juhataja Demis Jõgi | 17.03.2021 | AS Keila Vesi nõustub lisanduvate reoveemahtude Keilasse pumpamisega tingimustel (4): Sademete-, pinna- ja pinnasevee juhtimine reovee-kanalisatsiooni ei ole lubatud. Tööprojektis näha ette pumbatavate reovee vooluhulkade mõõtmine surve- torustikul esinduslike andmete saamiseks. Tehniline lahend esitada AS-le Keila Vesi tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks enne töödega alustamist. ÜVK teenuse osutajal (AS Lahevesi) sõlmida AS-ga Keila Vesi liitumisleping enne töödega alustamist. Esitatud arvamus on kehtiv üks aasta. | /allkirjastatud digitaalselt/ | Täidetakse järgmises projekteerimisstaadiumis. |
| 7 | Päästeamet Arvo Kuuse | 21.04.2021 nr7.2-3.1/2613-2 | Päästeseaduse §5 lg 1p 7 alusel kooskõlastab märkusega Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Arvo Kuuse Vahtra Grupp OÜ poolt koostatud "Tõmmiku küla Silla rohumaa ja lähiala | /allkirjastatud digitaalselt/ | Parandus seletuskirjas tehtud |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|--|--|
| | | | <p>detailplaneeringu" tuleohutusosa. Märkusena: EVS 812-7:2008/AC:2011 Ehitiste tuleohutus. Osa 7:"Ehitisele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus" on kehtetu. Hetkel kehtiv EVS 812-7:2018 - Ehitiste tuleohutus. Osa 7:"Ehitisele esitatavd tuleohutusnõuded"</p> | | |
| 8 | Põllumajandus-ja Toiduamet Sulev Taul | 31.03.2021 nr 6.2-1/3093-1 | Olete esitanud Põllumajandus-ja Toiduametile planeerimisseaduse §127 lõike 1 alusel kooskõlastamiseks Lääne-Harju vallas Tõmmiku külas Silla rohumaa ja lähiala detailplaneeringu (koostanud Vahtra Grupp OÜ töö nr DP140-20). Põllumajandus - ja Toiduamet tuvastas, et Lääne-Harju vallas Tõmmiku külas Silla rohumaa kinnistul (katastritunnus 29508:001:0048) ei paikne maaparandus- seaduse mõistes maaparandussüsteeme. Tulenevalt planeerimisseaduse §4 lõike 4 alusel puudub Põllumajandus - ja Toiduametil õiguslik alus koos- kõlastuse väljastamiseks | | |

koostas: K. Vahter