

9. Kooskõlastuste ja koostöö koondtabel

Kooskõlastav asutus/kooskõlastaja nimi	Kuupäev ja nr	Kooskõlastuse / arvamuse sisu	Kooskõlastuse asukoht	Planeerija märkused kooskõlastaja tingimuste täitmise kohta
Elektrilevi OÜ Marge Kasenurm Elektrilevi OÜ volitatud esindaja	07.03.2025 nr 0823477720	KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL * Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.	Digitaalne kooskõlastus	
Elektrilevi OÜ Marge Kasenurm Elektrilevi OÜ volitatud esindaja	07.03.2025 nr 39507921	Projekt kooskõlastatakse märkustega: Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest: https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/juhendid Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist.	Digitaalne kooskõlastus	Tingimused lisatud ptk 8.7.6
Muinsuskaitseamet Peeter Nork Nõustamisosakonna juhataja asetäitja	07.03.2025 nr 5-10/742-1	Muinsuskaitseamet kooskõlastas Meremõisa külas asuva Merihobu tee 16 katastriüksuse detailplaneeringu 07.03.2025, kooskõlastuse number on 51000.	Digitaalne kooskõlastus	
Päästeamet Põhja päästekeskus Arvo Kuuse Ohutusjärelvalve büroo inspektor	24.03.2023 nr 7.2-3.1/1353-1	Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Arvo Kuuse Terav Kera OÜ poolt koostatud „Meremõisa küla Merihobu tee 16 katastriüksuse detailplaneeringu“ tuleohutusosa.	Digitaalne kooskõlastus	

MTÜ Meremõisa Andrus Plees juhatuse liige	18.03.2025	MTÜ Meremõisa koostab Teie poolt koostatud ja esitatud Merihobu tee 16, Lääne-Harju vald, Harjumaakinnistu kohta esitatud detailplaneeringu tehnoõrkude lahenduse.	Digitaalne koostatus	
AS Lahevesi Meelis Bauman Veeosakonna juhataja	20.03.2025	Koostatakse DP alljärgnevalt: Puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamine koostatakse MTÜ-ga Meremõisa. Olemasolevad hüdrandid ei anna välja nõutud kogust 10 l/s (manuses ka üks mõõdistusakt). Kinnistusesse vee ja kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks võtta AS-st Lahevesi tehnilised tingimused (liitumisprotsess https://www.lahevesi.ee/veeteenused-dokumendid/liitumine/).	Digitaalne koostatus	Puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamist DPga ei planeerita. Hüdrandi osas tingimused lisatud seletuskirja pkt 8.7.1. Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks tingimused lisatud pkt 8.7.1 ja pkt 8.7.2